



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
почтовый адрес: 620014 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84;
юридический адрес: 620075 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8а,
тел. (343) 312-44-09, 312-44-08

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махнёвского МО
624600, Свердловская область, город Алапаевск, улица Ленина, 6
телефон (34346) 2-19-71

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Алапаевск.
(место составления акта)

“ 22 ” апреля 20 19 г.
(дата составления акта)

12 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 59.

По адресу/адресам: 624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 24.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 59 от 02 апреля 2019 года начальника ОНДиПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махнёвского МО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области Фомина Евгения Сергеевича.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец Культуры" (Центр народного творчества).
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

В период с:

“ 08 ” апреля 2019 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.
“ 18 ” апреля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4ч.
“ 22 ” апреля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3ч.

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 8 часов.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования Алапаевское, муниципального образования город Алапаевск, Махнёвского муниципального образования управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Осинцев С.А.

Осинцев С.А.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

02.04.2019г. в 10 ч. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Кузьминых Александр Алексеевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования Алапаевское, муниципального образования город Алапаевск, Махнёвского муниципального образования управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Осинцев Сергей Анатольевич – и.о. директора Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец Культуры" (Центр народного творчества).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Тип системы оповещения и управления эвакуацией не соответствует требуемому. (на момент проверки тип СОУЭ 2 типа, а требуется СОУЭ 3 типа.	НПБ 104-03, п. 5.1; СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, табл. 2	МБУК "ДК" (ЦНТ), и.о. директора МБУК "ДК" (ЦНТ) Осинцев С.А.
2	Отделка пола путей эвакуации выполнена материалами неизвестного класса пожарной опасности (7 различных материалов, которыми выполнена отделка пола не имеют сертификатов соответствия)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 134 ч. 6; табл. 28	МБУК "ДК" (ЦНТ), и.о. директора МБУК "ДК" (ЦНТ) Осинцев С.А.
3	Система пожаротушения сцены находится в неисправном состоянии	"СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения" п.п. 10-15	МБУК "ДК" (ЦНТ), и.о. директора МБУК "ДК" (ЦНТ) Осинцев С.А.
4	Дымовые извещатели установлены, установленные на стенах, находятся на расстоянии большем, чем 0.3 метра до перекрытия	"НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п. 12.18	МБУК "ДК" (ЦНТ), и.о. директора МБУК "ДК" (ЦНТ) Осинцев С.А.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)*

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнено предписание №121/1/1 от 11.12.2018г.

